



# Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR SOZIALES, GESUNDHEIT UND INTEGRATION

Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg · Postfach 102942 · 70025 Stuttgart

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis  
Gesundheitsamt  
Kurfürstenanlage 38-40  
69115 Heidelberg

Referat 73

Prof. Dr. med. Silke Fischer

Telefon Labor Wasser 0711 / 25859-367  
Laborleitung 0711 / 25859-308  
Telefax 0711 / 25859-266  
Email Wasserhygiene@sm.bwl.de

Seite 1 / 1

badewasser@rhein-neckar-kreis.de

## Prüfbericht Oberflächenwasser

**Probennummer:** WA2022002637  
**Entnahmestellenr.:** 22602800400  
**Gewässer-ID:** DEBW\_PR\_0282  
Bitte immer angeben

**Entnahmestelle:** Heddesheim, Baggersee  
**Straße:**  
**PLZ / Ort:** 68542 Heddesheim  
**Probenehmer:** Sarah Samuelsen

**Entnahmedatum:** 24.05.2022 / 09:35 Uhr  
**Eingangsdatum:** 25.05.2022 / 12:00 Uhr  
**Anlegedatum:** 25.05.2022 / 12:00 Uhr

**NUTS-CODE:** R18280001208226003  
**Art d. Oberfl.wassers:** Baggersee  
**Wassertemp. (°C)\*:** 20,00

**EU-Badeplatz:** ja  
**Sauerstoff-Sättig.(%)\*:** 100  
**Gel. Sauerstoff (mg/l)\*:** 8,83  
**pH-Wert\*:** 8,96

Prüfmerkmal	Methode	Einheit	Norm	Ergebnis
Escherichia coli	DIN EN ISO 9308-3:1999-07	MPN/100ml		15
iEnterokokken	DIN EN ISO 7899-1:1999-07	MPN/100ml		<15

Die Probennahme erfolgte nach DIN EN ISO 19458:2006.

Untersucht und beurteilt gemäß geltender Badegewässerverordnung (BadegVO 2008)

Dieser elektronisch übermittelte Prüfbericht wurde geprüft und freigegeben. Er entspricht den Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Prüfberichte und ist ohne Unterschrift gültig.

Die mikrobiologische Untersuchung gemäß geltender Badegewässerverordnung (BadegVO) ergab keine Beanstandung.

Stuttgart, den 27.05.2022

Patryk Krauze  
Wissenschaftlicher Mitarbeiter

(\* ) Vor-Ort-Messung des Einsenders. Keine validierten Messungen des LGA. (\*\* ) Höchstwert gemäß UBA-Empfehlung 06/2017.

Bei den Serogruppen 1 sowie 2-14 handelt es sich um Legionella pneumophila.

Das Prüfungsergebnis bezieht sich ausschließlich auf die vorgelegte Probe (Prüfgegenstand). Das Gutachten darf nur vollständig weitergegeben werden. Die auszugsweise Weitergabe bedarf der schriftlichen Genehmigung durch das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg.



Dienstgebäude Nordbahnhofstr. 135 · 70191 Stuttgart  
Telefon 0711 904-35000 · Telefax 0711 904-35010 · abteilung9@rps.bwl.de  
www.gesundheitsamt-bw.de · www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de

Deutsche Bank Filiale Stuttgart · IBAN DE06 60000 0000 0060 0015 05 · BIC MARKDEF1600

